

Bewertung der Befunde bei einer orientierenden Untersuchung

Legionellen (KBE/100 ml)	Bewertung	Maßnahme	Weitergehende Untersuchung	Nachuntersuchung
> 10.000	Extrem hohe Kontamination	Direkte Gefahrenabwehr erforderlich ¹ , Sanierung erforderlich	Unverzüglich	1 Woche nach Desinfektion bzw. Sanierung
> 1.000	Hohe Kontamination	Sanierungserfordernis ist abhängig vom Ergebnis der weitgehenden Untersuchung	Umgehend	
> 100	Mittlere Kontamination	Keine	Innerhalb von 4 Wochen	
< 100	Keine/Geringe Kontamination	Keine	Keine	Nach 1 Jahr (nach 3 Jahren) ²

1) Desinfektion und Nutzungseinschränkung, z. B. Duschverbot

2) Werden bei 2 Nachuntersuchungen im jährlichen Abstand weniger als 100 Legionellen in 100 ml nachgewiesen, kann das Untersuchungsintervall auf maximal 3 Jahre ausgedehnt werden.